

Бестерек а.о.
Актіні толтыру орны

11.04.2023 ж.
Уақыты 9:15

1. Мемлекеттік органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Үржар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Профилактикалық бақылауды жүргізуге негіз болған актінің датасы мен нөмірі 03.04.2023 ж. № 24

3. Профилактикалық бақылау жүргізуге уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

БЕКБОЛОВ АХМАД АДИЛХАНОВИЧ - Үржар ауданының ТЖБ бас маманы

ЗЕЙНОЛЛА ЖАНДОС САРСЕНҰЛЫ - Үржар ауданының ТЖБ аға инженері

Нургазинов Медет Чинтаевич - Үржар ауданының ТЖБ инженері

Калыкжанов Архат Турғалиевич - Үржар ауданының ТЖБ аға инженері

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

000140000409, Абай облысы білім басқармасының Үржар ауданы білім бөлімінің «Мектеп жанындағы интернаты бар Мешітбай Хасенов атындағы Бестерек орта мектеп-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Абай облысы білім басқармасының Үржар ауданы білім бөлімінің «Мектеп жанындағы интернаты бар Мешітбай Хасенов атындағы Бестерек орта мектеп-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Абай облысы, Үржар ауданы, Бестерек, Мир (көшесі), 40Б.

5. Профилактикалық бақылаудың жүргізудің кезеңі 10.04.2023 - 11.04.2023

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 7-бөлігін ескере) келесі іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Абай облысы білім басқармасының Үржар ауданы білім бөлімінің «Мектеп жанындағы интернаты бар Мешітбай Хасенов атындағы Бестерек орта мектеп-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 4 Санатына, мақсатына және қызмет түріне карамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Ұйғарымда көрсетілген мерзімге дейін, қызметкерлерді өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша оқудан, өртке қарсы нұсқаулықтан

			өткізініз. Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022.21.02 № 55 бұйрығы.8 т; жоюдың мерзімі: 10.07.2023
2	П. 38 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ұйғарымда көрсетілген мерзімге дейін, Құрылыс конструкцияларының, жанғыш жылу оқшаулағыш материалдардың, ағаш конструкциялардың, ауа өткізгіштердің, металл тіректер мен эстакадалардың, оттан қорғайтын өңдеуі мен жабындарының болуы және оттан қорғайтын өңдеудің (сіңірудің) жай-күйін тексеруді оттан қорғау тиімділігін растаумен жүзеге асырыңыз (металл конструкциялар үшін ұлттық техникалық регламентке сәйкес). Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022.21.02 № 55 бұйрығы.21 т; жоюдың мерзімі: 10.07.2023
3	П. 39 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Ұйғарымда көрсетілген мерзімге дейін, үшінші қабат арқылы шатырға шығатын есікті құлыпқа жабылуын және көрсетілген есіктің кілтін тәулік бойы қол жетімді жерде сақталған орны туралы ақпараттың болуын қамтамасыз етіңіз. Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022.21.02 № 55 бұйрығы.28 т; жоюдың мерзімі: 10.07.2023
4	П. 51 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Ұйғарымда көрсетілген мерзімге дейін, жарамды және техникалық қызмет көрсетуден өткен алғашқы өрт сөндіру құралдарының талап етілетін санының болуын қамтамасыз етіңіз. Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022.21.02 № 55 бұйрығы.18 т;

			жоюдың мерзімі: 10.07.2023
5	П. 61 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ұйғарымда көрсетілген мерзімге дейін, ғимараттың (құрылыс) ішіндегі адамдарға эвакуациялық шығу есіктеріндегі тиектердің ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етіңіз. Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022.21.02 № 55 бұйрығы.34 т; жоюдың мерзімі: 10.07.2023
6	П. 81 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ұйғарымда көрсетілген мерзімге дейін, Күштік және жарықтандыру желісінің стационарлық жабдығы мен электр сымдарының жай-күйін тексеру, пайдалануға беру кезінде, ал одан әрі кесте бойынша үш жылда кемінде бір рет өткізгіштердің, кабельдердің және жерге тұйықтау құрылғыларының оқшаулау кедергісін сынау және өлшеуін (хатамамен) әзірлеңіз. Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022.21.02 № 55 бұйрығы.87 т; жоюдың мерзімі: 10.07.2023
7	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ұйғарымда көрсетілген мерзімге дейін, сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтауды өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштар көмегімен орынату қажет. Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022.21.02 № 55 бұйрығы.80 т; жоюдың мерзімі: 10.07.2023
8	П. 120 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ұйғарымда көрсетілген мерзімге дейін, объектінің білікті мамандары немесе тоғы әлсіз жабдықпен жұмыс саласындағы ұйымдармен

		уақтылы техникалық қызмет көрсету, куәландыру және жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізу жолымен өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын жұмысқа қабілетті күйде ұстаңыз. Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022.21.02 № 55 бұйрығы.67 т,68 т-1,2 тт,69 т; жоюдың мерзімі: 10.07.2023
--	--	--

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, профилактикалық бақылаудың барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

8. Ұйғарымды енгізді (Профилактикалық бақылаудың жүргізген уәкілетті органның лауазымды тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Риса

9. Ұйғарымды алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), оның қолы)

« _____ » _____ 20__ ж.

